



- **Emplacement :** Atelier Maintenance      **Equipement :** Banc GTI TP1

<b>Banc GTI TP1</b> Accéléromètre MonoAxe Suivi des NG			
Pt		Axes de mesure	Roulement
2	CA	2-MT RH (Point de fonctionnement)	6205 (SKF)

- **Implantation des points de mesure, paramètres :**



Point de mesure	Paramètres mesurés et seuils				
Nom	Abrégé	Nom	unité	alarme	danger
2 MT RH	NG Vit Vib	Niveau global vitesse vibratoire	mm/s	3,5	6
	NG Acc	Niveau global accélération	g		
	Facteur DEF	Facteur de défaut Roulement		6	9
Point référence vitesse 2 MT		Vitesse de rotation	Hz		